



In: IT-richiesta informazioni dal sito fibrotubi .com /Richiesta MU Fibrotek

Giuseppe Pierro per: beccutiemanuele

11/01/2017 18:00

Cc: Silvia Bacchi

Da: Giuseppe Pierro/FIBROTUBI

Per: beccutiemanuele@libero.it

Cc: Silvia Bacchi/FIBROTUBI

In merito alla sua richiesta circa il nostro prodotto Fibrotek, le comunico che il valore di riferimento di resistenza alla diffusione al vapore acqueo è superiore a 50000.

Distinti saluti.

Giuseppe Pierro